

## ES - Prohlášení o shodě

Jméno a adresa výrobce:

Fränkische Rohrwerke  
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG  
Hellinger Str. 1  
97486 Königsberg/Bayern

Označení produktu: elektroinstalační trubky a příslušenství, ohebná Typ: **FFKu-EM-F**

Označený výrobek splňuje normy a předpisy směrnice:

### Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se uvádění elektrických zařízení na trh, určených pro používání v určitých mezích napětí.

Shoda označených výrobků s předpisy směrnice je prokázána prostřednictvím kompletního dodržování následujících norem:

**DIN EN 61386-22 (VDE 0605 22):2011-12; EN 61386-22:2004+ A11:2010**

#### Zkoušky

Minimální pevnost v tlaku:	DIN EN 61386-1	odst. 6.1.1	nízká (320 N)	"2"
Rázová pevnost:	DIN EN 61386-1	odst. 6.1.2	nízká (1,0 kg/100 mm)	"2"
Teplota min.:	DIN EN 61386-1	odst. 6.2.1	- 5 °C	"2"
Teplota max.:	DIN EN 61386-1	odst. 6.2.2	+ 60 °C	"1"
Odolnost proti ohnutí:	DIN EN 61386-1	odst. 6.1.3	ohebná	"2"
Požární zkouška:	DIN EN 61386-1	odst. 6.5.2	odolné proti plameni (nešířící plamen)	
Rozměry:	DIN EN 60423			

#### Jiné specifikace

VDE zkušební a certifikační institut (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, tento produkt přezkoušel a certifikoval. Na základě schvalovacích podmínek je uváděno označení VDE.



produkt přezkoušel a certifikoval.

Na základě schvalovacích podmínek je uváděno označení VDE.



Schvalovací osvědčení č. : HA137026

Spisová značka : 265800-5410-0022 / 182786 / CC4 / LR

Rok umístění označení CE: 02: 14

**ppa Bernd Späth**  
ředitel divize Elektro-Systeme

**i. A. Norbert Biener**  
referent pro normalizaci a  
standardizaci

DRAINAGE SYSTEMS  
ELECTRICAL SYSTEMS  
BUILDING TECHNOLOGY  
INDUSTRIAL PRODUCTS